



COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

PROVINCIA DI MODENA

III SETTORE – EDILIZIA PRIVATA – SUAP – AMBIENTE – COMMERCIO –
LAVORI PUBBLICI – APPALTI E CONTRATTI – GESTIONE DEL PATRIMONIO
Via Alleghetti n. 216 - tel. 0536.892911 – fax 0536.893227 – pec: comune.prignano@pec.it

OGGETTO: RISPOSTA A INTERROGAZIONE CONSILIARE DEL 13/10/2023 PROT. N.7337

In riferimento alla richiesta di *“informare il Consiglio Comunale sulla situazione tecnico strutturale dei Plessi Scolastici di Montebaranzone e Varana, in particolare, (...) se gli stabili menzionati all’ODG sono in possesso delle certificazioni tecnico-legali necessarie al superamento delle normative antisismiche attuali”* si risponde per punti:

- Il plesso scolastico di Montebaranzone, di proprietà del Comune di Prignano sulla Secchia, è stato realizzato negli anni '50. Nel 1998 sono stati eseguiti importanti lavori di ristrutturazione e consolidamento per l'adeguamento alle norme di sicurezza che hanno interessato le strutture dell'edificio: fondazioni, strutture orizzontali e strutture verticali. Da quanto risulta dalla Relazione Geotecnica, consultabile presso l'Ufficio Tecnico, il substrato di fondazione è compatibile con la sicurezza e con la funzionalità dell'edificio e viene esclusa ogni possibilità dei movimenti della pendice. Il Collaudo Statico della struttura certifica che lo stabile è in condizioni tali da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza. Tale documentazione è stata regolarmente trasmessa agli Enti preposti (Servizio Provinciale Difesa del Suolo di Modena – Ex genio civile) ed è consultabile presso l'Ufficio Tecnico.
Il carico ammissibile sui solai (350 kg/mq) degli elaborati del 1998 è congruente con l'utilizzo scolastico secondo le NTC 2018 (300Kg/mq). Presso l'Ufficio Tecnico è depositata la documentazione tecnica dalla quale emerge che da un punto di vista strutturale ed a seguito degli interventi di consolidamento e di ampliamento eseguiti il fabbricato ha le caratteristiche necessarie per garantire un normale uso dell'edificio. Tale documentazione è stata regolarmente trasmessa agli Enti preposti (Servizio Provinciale Difesa del Suolo di Modena – Ex genio civile).
- Il plesso scolastico di Varana è di competenza del Comune di Serramazzoni, pertanto presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Prignano sulla Secchia non è depositata alcuna documentazione sismica/strutturale dell'edificio.

Il Responsabile del Settore 3°
Ing. Gessica Sghedoni